



**МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ДМИТРОВСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ**

ул. Профессиональная, д. 1а,
г. Дмитров, 141800

тел.: 8 (496) 222-41-06,
факс: 8 (496) 224-22-25
e-mail: dm5006@mosreg.ru

АКТ ПРОВЕРКИ № 3

**УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП
НАСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ**

Дмитровским управлением социальной защиты населения Министерства социального
развития Московской области

ГБПОУ МО «Яхромский колледж»

на предмет исполнения требований установленных ст. 15 Федерального закона РФ от 25.11.1995 г.
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

« 22 » янв. 20 21 г.

Дмитровский г.о.
(место составления акта)

Фактический адрес: п. Новосиньково, д. 15

Лица,
проводившие
проверку:

Т.И. Сторожева – заместитель начальника сектора по обеспечению
деятельности Дмитровского управления Минсоцразвития МО

При проведении проверки присутствовали:

Колосов В.К., заместитель директора по общим вопросам


Борунов В.К., заместитель директора по АХЧ

Логинова Е.В., заместитель директора по УВР

В ходе проверки установлено следующее:

На первом этаже здания созданы условия для учащихся с различными категориями инвалидности. Оборудован доступный вход с уровня земли, лестничный марш на запасном выходе дублируется пандусом. Лестничные марши внутри здания оборудованы стационарными лестничными подъемниками платформенного типа, имеется мобильный лестничный подъемник гусеничного типа и сменные кресло-коляски. На путях движения в здании установлены пристенные поручни, тактильные пиктограммы и ТНУ, выполнена контрастная маркировка краевых ступеней лестничных маршей. Приобретены переносные пандусы для преодоления порогов. В санитарно-гигиенических помещениях установлены поручни и кнопки вызова помощи. В холле установлена тактильная мнемосхема помещений первого этажа, информационный терминал и табло «бегущая строка». Кабинеты обозначены тактильными табличками с РГШ Брайля. Специализированный кабинет для обучения студентов с различными нарушениями функций организма оборудован индукционным контуром, имеются переносные индукционные системы, портативные и стационарные видеоувеличители, брайлевский принтер.

Необходимо доукомплектовать санитарно-гигиенические помещения кнопками вызова, поворотными зеркалами, держателями для костылей и тростей, информационными табличками.




 / Гордцева Т.Н. /

(подпись проверяющих)

(подпись уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта получил (а):

 Колосов В.К. зам. директора по общим вопросам
 Лосенко Е.В. зам. директора по ТБП
 Борзов Б.П. зам. директора по АХЧ
(фамилия, имя, отчество, должность)

20 ____ г.

(подпись)